



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Jarosławiu  
ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław

Przedsiębiorstwo Komunalne  
Gminy Radymno Sp. z o.o.  
SEKRETARIAT  
2021-09-23  
K. pl. data  
582  
K. dziennika  
podpis

PSK.9020.12.5.2021

Jarosław, dnia 21.09.2021r.

## DECYZJA

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu

działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195),
- art.104 §1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 1, 2, § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2010 r., poz. 2028),

po zapoznaniu się z wynikami badań kontrolnych próbek wody pobranych w dniu 10.09.2021r. (data wpływu wyników do PSSE w Jarosławiu 20.09.2021r.) z punktów monitoringowych zlokalizowanych na wodociągu publicznym Łazy na zlecenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Radymno sp. z o.o. 37-550 Radymno, Skołoszów ul. Dworska 67 wykonanych przez JARS S.A. Laboratorium Badawcze, Łajsk, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo:

- sprawozdanie z badań nr: L/0/08/2021/850/F/1 z dnia 16.09.2021, miejsce poboru wody: Stacja Uzdatniania Wody w Łazach – zawór czerpalny,
- sprawozdanie z badań nr: L/0/08/2021/850/F/2 z dnia 16.09.2021, miejsce poboru wody: Szkoła Podstawowa w Łazach – zawór czerpalny,
- sprawozdanie z badań nr: L/0/08/2021/850/F/3 z dnia 16.09.2021, miejsce poboru wody: Szkoła Podstawowa w Nienowicach – zawór czerpalny

**s t w i e r d z a**

**przydatność wody do spożycia z wodociągu Łazy  
w zakresie parametru manganu**

### Uzasadnienie

W związku z wydaną decyzją PPIS w Jarosławiu znak: PSK.9020.12.5.2021 z dnia 26.08.2021r. dotyczącą warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Łazy z uwagi na **stwierdzoną podwyższoną wartość parametru manganu** w próbce wody pobranej w dniu 10.08.2021r. ze stałego punktu monitoringowego zlokalizowanego na sieci wodociągu publicznego Łazy: Stacja Uzdatniania Wody w Łazach – Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o. 37-550 Radymno, Skołoszów ul. Dworska 67, po przeprowadzeniu działań naprawczych, zlecił pobranie kontrolnych próbek wody do badań laboratoryjnych z następujących punktów monitoringowych zlokalizowanych na wodociągu publicznym Łazy: Stacja Uzdatniania Wody w Łazach, Szkoła Podstawowa w Łazach, Szkoła Podstawowa w Nienowicach. Badanie próbek wody przeprowadził JARS S.A. Laboratorium Badawcze, Łajsk, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo.



W oparciu o sprawozdania z badań próbek wody: L/0/08/2021/850/F/1, L/0/08/2021/850/F/2, L/0/08/2021/850/F/3 z dnia 16.09.2021r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu stwierdził, iż badane próbki wody w oznaczonym zakresie odpowiadają wymaganiom określonym w załączniku nr 1: cz. C Parametry wskaźnikowe, Tabela 2 Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne; Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) stanowi:

§ 3 ust. 3. Podmioty, o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla:

1) parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

§ 21 ust. 1: Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12, ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza:

1) przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) stanowi:


art. 5 ust. 1: Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków.

Powyższą decyzję oraz komunikat wydaje się celem poinformowania konsumentów, korzystających z wodociągu Łazy, o jakości wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu orzekł jak w sentencji.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek niezwłocznego zawiadomienia w toku postępowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu o każdej zmianie adresu, pod rygorem pozostawienia pism w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia – w razie niemożności doręczenia (art. 41 § 1 i 2 KPA).



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Jarosławiu  
*Jadwiga Marycka-Legent*  
mgr inż. Jadwiga Marycka-Legent

### Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o. 37-550 Radymno, Skołoszów ul. Dworska 67+ komunikat nr 2/2021 z dnia 21.09.2021r., (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru),
2. Urząd Gminy Radymno + komunikat nr 2/2021 z dnia 21.09.2021r., (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
3. A/a.