



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Jarosławiu
ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarosław

PSK.453-12-29/20

Jarosław, dnia 03.06.2020 r.

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu

działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.),
- art.104 §1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 1, 2, § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn.zm.),

po zapoznaniu się z wynikami kontrolnych badań próbek wody pobranych w dniu 22.05.2020 r. z punktów zlokalizowanych na wodociągu publicznym Łazy (otrzymanych w dniu 01.06.2020 r.):

- Sprawozdanie z badań nr: SB/47549/05/2020 z dnia 27.05.2020 r., miejsce pobrania wody: Stacja Uzdatniania Wody w Łazach - wyjście na sieć,
- Sprawozdanie z badań nr: SB/47551/05/2020 z dnia 27.05.2020 r., miejsce pobrania wody: Sośnica Brzeg – przepompownia ścieków,
- Sprawozdanie z badań nr: SB/47550/05/2020 z dnia 27.05.2020 r., miejsce pobrania wody: Szkoła Podstawowa w Nienowicach,

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu Łazy

Uzasadnienie

W związku z wydaną decyzją PPIS w Jarosławiu znak: PSK.453-12-29/20 z dnia 06.05.2020 r. dotyczącą warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Łazy, z uwagi na przekroczenie wartości parametrycznej dla manganu (wynik 367 µg/l) w próbce wody pobranej w dniu 28.04.2020 r., ze stałego punktu monitoringowego zlokalizowanego na wodociągu publicznym Łazy – Stacja Uzdatniania Wody w Łazach – Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.o. Skołoszów, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno, po przeprowadzeniu działań naprawczych, zleciło pobranie kontrolnych próbek wody do badań laboratoryjnych z następujących punktów zlokalizowanych na wodociągu publicznym Łazy: Stacja Uzdatniania Wody w Łazach, Sośnica Brzeg – przepompownia ścieków, Szkoła Podstawowa w Nienowicach. Badanie próbek wody przeprowadziło laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna.

W oparciu o sprawozdania z badań próbek wody: SB/47549/05/2020 z dnia 27.05.2020 r., SB/47551/05/2020 z dnia 27.05.2020 r. i SB/47550/05/2020 z dnia 27.05.2020 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu stwierdził, iż badane próbki wody w oznaczonym zakresie odpowiadają wymaganiom określonym w załączniku nr 1: cz. C parametry wskaźnikowe tabela 2 wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) stanowi:

§ 3 ust. 1: Woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania:

- 1) mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia;
- 2) chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia.

§ 21 ust. 1: Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12, ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza:

1) przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.) stanowi:

art. 5 ust. 1: Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków.

Powyzszą decyzję oraz komunikat wydaje się celem poinformowania konsumentów, korzystających z wodociągu Łazy, o jakości wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek niezwłocznego zawiadomienia w toku postępowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu o każdej zmianie adresu, pod rygorem pozostawienia pism w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia – w razie niemożności doręczenia (art. 41 § 1 i 2 KPA).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Jadwiga Marycka-Legeny
mgr inż. Jadwiga Marycka-Legeny

Otrzymują:

1) Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.o. Skołoszów, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno oraz komunikat nr 2/2020 z dnia 03.06.2020 r. PPIS w Jarosławiu (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru),
Do wiadomości:

2. Wójt Gminy Radymno, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno oraz komunikat nr 2/2020 z dnia 03.06.2020 r. PPIS w Jarosławiu (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru),
3. A/a.