



Skołoszów, dnia 25.07.2018 r.

Znak sprawy: ZP.271.1.1.2018

**PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Gminy Radymno Sp. z o.o.**

KRS 0000461886

Skołoszów, ul. Dworska 67, 37-550 Radymno
NIP 7922288875, REGON 180940143
tel./fax 16 628 12 65 lub 628 49 36

Do wiadomości

Strona internetowa

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ (nr 3)

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego pn; „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów, Gmina Radymno – II etap*”, działając na mocy art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi;

Pytanie nr 1 dotyczy:

W związku z odpowiedzią nr 3 z dnia 17.07.2018 r., dotyczącego odtworzenia nawierzchni dróg, Zamawiający udzielił odpowiedzi: „Odtworzenie nawierzchni dróg należy dokonać w zakresie opisanym w przedmiarach robót”. Po dokładnym przeanalizowaniu dokumentacji technicznej oraz odbyciu wizji w terenie, stwierdzono duże rozbieżności w ilościach dotyczących odtworzenia nawierzchni dróg. Różnice zamieszczono poniżej w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego wyjaśnienia

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 17.07.2018 r. Z przedłożonych tabeli wynika, że łączna różnica odcinków dróg zakwalifikowanych do odtworzenia przez zamawiającego i wykonawcę wynosi -119,70 m. co stanowi 3% ogólnej długości dróg i może wynikać z odmiennego sposobu kwalifikacji w związku z czym postanowiono jak na wstępie

Pytanie nr 2 dotyczy:

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 10, Zamawiającego z dnia 17.07.2018 r. prosimy o podanie nazwy firmy dysponującej licencją wizualizacji SCADA dla pompowni obecnie pracujących w ramach użytkowanej przez Zamawiającego sieci pompowni.

Odpowiedź nr 2:

Informujemy, że dysponującą licencją wizualizacji SCADA dla pompowni obecnie pracujących w ramach użytkowanej przez Zamawiającego sieci pompowni jest firma AMSerwis Mirosław Lorenc Gniewczyzna Łańcucka 518 37-203 Gniewczyzna Łańcucka tel 781101001 adres biuro@am-serwis.pl

W związku z tym, że powyższa odpowiedź nie wpływa na treść przygotowywanych ofert oraz nie prowadzi do istotnej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu termin składania ofert nie ulega przesunięciu i upływa dnia 27.07.2018 r.

Wykaz załączników umieszczonych w formie elektronicznej na stronie zamawiającego:

1. Tabela stanowiąca część pytanie nr 1

Link: http://www.pkgr.pl/przetarg/zp_1_18/tabela_nr_1.pdf

W imieniu Zamawiającego

PREZES ZARZĄDU

Adam Lisańczuk

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a