


Szczegół przelewu pilastowego

- BETON : C30/37 (B37) ; wodoszczelny W-8; F-150**  
**BETON PODKŁADOWY : C12/15**  
**Cement CEM III/A 32,5N - LHM/RNA**  
**KLASA EKSPLOATACYJNA: XA2, XC4, XF3, XD2**  
**STAL ZBRZOJENIA: A III N (RB500 W)**  
**STAL KONSTRUKCYJNA: 1.4301**
1. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej.
  2. Rysunek rozpatrywać z rysunkiem branży technologicznej, sanitarnej i elektrycznej. Przed przystąpieniem do prac zlokalizować wszystkie sieci w obiekcie.
  3. Usytuowanie obiektu wg planu zagospodarowania terenu.
  4. Uszczelnienie przebieg rurociągów za pomocą łancuchów uszczelniających. Tuleje stalowe uszczelniające przejścia - montować na etapie wykonawstwa.
  5. Włączyć wg rozwiązań systemowych.
  6. Rzędne w m, wymiary w cm.
  7. Dozbroić przejścia szelne wg opisu i szczegółów zbrojenia.
  8. Izolacja pionowa i pozioma - Izolacja przeciwnościska.
  9. Izolacja pozioma pod płytą denną z papy termozgrzewalnej przgrzewanej na zakład. Bezpośrednio pod płytą denną - sucha mieszanka do uszczelniania spodu płyty dennej.
  10. Warstwy gruntów plastycznych wymienić na pospółkę rzecznicą zagęszczoną do  $\gamma_{\text{d}} \geq 0,97$ .
  11. Krawędzie ostre i naroża wykonać z fazą 2,0cm.
  12. Uszczelnienie przerwy roboczej wg rozwiązań systemowych.
  13. Podkładki dystansowe między zbrojeniem a szalunkiem jako systemowe.
  14. Otulenie zbrojenia 45mm dia ścian i 50mm dia płyty dennej.
  15. Nie dopuszczalne jest podkopywanie konstrukcji, odsłanianie konstrukcji na działanie zjawisk atmosferycznych bądź zmiana projektowanego poziomu terenu (zagłębienia w gruncie).

AA					
Reakcja nr	Data	Wykonawca	Przedmiot realizacji		
INWESTOR	GMINA RADYMNO ul. Uniwersyte 38 37-550 Radymno tel./fax: (0 16) 628 11 38 / (0 16) 628 24 19 email: ug@radymno.gmina.pl				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	BGI PROJEKT CONSULTING Sp. z o.o. ul. Podkarpacka 59 A, 35-082 Rzeszów tel. 17 861 50 80				
NAZWA INWESTYCJI:					
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTE gm. RADYMNO					
ADRES INWESTYCJI:	Jednostka ewidencyjna : 180408_2_Radymno obrotg: 0013 Sołonica, dz nr ewid. 434; 435/1; 436/1; 440; 454/1; 457; 458; 458; 460/1; 724; obrotg: 0015 Świątce dz nr ewid. 427; 741/1; 742/1				
PRZEDMIOT RYSUNKU:					
OB. 106 REAKTOR BIOLOGICZNY - RZUTY, PRZEKROJE					
STADIUM:	SKALA:	NR RYSUNKU:	FORMAT:	DATA:	NR UMOWY:
PB	1:100	K.8	A1	10.2016 r.	-
BRANŻA: KONSTRUKCJA					
FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO :			NR UPRAWNIEN :	PODPIS :
GŁÓWNY PROJEKTANT:	inż. Alicja Miciła			B-208/88	
SPRAWDZIŁ:	inż. Teresa Wielgosz			B-127/88	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Mazurek				
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Witold Hajduk				