



- BETON :** C30/37 (B37) ; wodoszczelny W-8; F-150
BETON PODKLADOWY : C12/15
Cement CEM III/A 32,5N - LH/HSR/NA
KLASA EKSPOZYCYJN: XA2, XC4, XF3, XD2
STAL ZBROJENIA: A III N (R8500 W)
STAL KONSTRUKCYJNA: 1.4301
1. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej.
 2. Rysunek rozpatrywać z rysunkiem branży technologicznej, sanitarnej i elektrycznej. Przed przystąpieniem do prac zlokalizować wszystkie sieci w obiekcie.
 3. Usytuowanie obiektu wg planu zagospodarowania terenu.
 4. Uszczelnienie przebiegów rurociągów za pomocą łączników szczelnych. Tuleje stalowe uszczelniające przejścia - montować na etapie wykonawstwa.
 5. Wiazy wg rozwiązań systemowych.
 6. Rzędne w m, wymiary w cm.
 7. Dozbroić przejścia szczelne wg opisu i szczegółów zbrojenia.
 8. Izolacja pionowa i pozioma - izolacja przeciwwodna ciężka.
 9. Izolacja pozioma pod płytą denną z papy termozgrzewalnej zgrzewanej na zakład. Bezpośrednio pod płytą denną - sucha mieszanka do uszczelniania spodu płyty dennej.
 10. Warstwę gruntów plastycznych wymienić na pospółkę rzeczną zagęszczoną do $I_{\Sigma} \geq 0,97$.
 11. Krawędzie ostre i naroża wykonać z fazą 2,0cm.
 12. Uszczelnienie przerwy roboczej wg rozwiązań systemowych.
 13. Podkładki dystansowe między zbrojeniem a szalunkiem jako systemowe
 14. Otulenie zbrojenia 45mm dla ścian i 50mm dla płyty dennej
 15. Nie dopuszczalne jest podkopywanie konstrukcji, odsłanianie konstrukcji na działanie atmosferycznych bądź zmiana projektowanego poziomu terenu (zagłębienia w gruncie).



AA					
Rewizja nr	Data	Wykonał	Przedmiot rewizji		
INWESTOR:		GMINA RADYMNO ul. Lwowska 38 37-550 Radymno tel./fax: (0 16) 628 11 38 / (0 16) 628 24 19 email: ugradymno@pro.onet.pl			
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:		BGI PROJEKT CONSULTING Sp. z o.o. ul. Podkarpacka 59 A, 35-082 Rzeszów tel. 17 / 881 50 80			
NAZWA INWESTYCJI:		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTE gm. RADYMNO			
ADRES INWESTYCJI:		Jednostka ewidencyjna : 180408_2, Radymno obręb: 0013 Sośnica, dz.nr ewid. 434; 435/1; 436/1; 440; 454/1; 457; 458; 459; 460/1; 724; obręb: 0015 Święte dz.nr ewid. 427; 741/1; 742/1			
PRZEDMIOT RYSUNKU:		OB. 107A I OB.107B OSADNIK WTORNY; RZUTY, PRZEKROJE			
STADIUM:	SKALA:	NR RYSUNKU:	FORMAT:	DATA:	NR UMOWY:
PB	1:100 1:50	K.11	A2	10.2016 r.	-
BRANŻA: KONSTRUKCJA					
FUNKCJA:		TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:		NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
GŁÓWNY PROJEKTANT:		inż. Alicja Micuła		B -208/88	
SPRAWDZIŁ:		inż. Teresa Wielgosz		B -127/88	
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Tomasz Mazurek			
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Witold Hajduk			