



**POMPOWIA RECYKULACJI ZEWNĘTRZNEJ OSADU  
(OSADU NADMIERNEGO)\_OB.112**

POMPOWIA RECYRKULACJI  
ZEWNETRZNEJ OSADU  
(OSADU NADMIERNEGO) OB.112  
PRZEKRÓJ A-A



## WIDOK NA POZIOM INSTALACJI



RZUT NA POZIOM PŁYTY 0,00

Lp.	Typ uszczelniania	Średnica rury przewożonej R [mm]	Średnica tulei osłonowej O [mm]	Oznaczenie Rys.	Ilość [kpl.]	Materiał
1	Łancuch uszczelniający typ: lancucha - ŁU-5 Ilość ogniw: 10	SaI nierdzewna Dn 125 Dz 139/173,0	Dn200 Dz 219/113,0 Dw 213,1 mm	112_U1	5	Wykonanie odporne na korozję, elastomer - EPDM, płyta oporowa - polianid, elementy metalowe - stal nierdzewna (08H18ST)
2	Łancuch uszczelniający typ: lancucha - ŁU-7 Ilość ogniw: 10	SaI nierdzewna Dn200 Dz 219/113,0	Dn300 Dz 323/84,0 Dw 315,9 mm	112_U2	2	
3	Łancuch uszczelniający typ: lancucha - ŁU-2 Ilość ogniw: 8	PE Dn 65 Dz 75/4,5	Dn100 Dz 114,3/3,0 Dw 108,3 mm	112_U3	1	
4	Łancuch uszczelniający typ: lancucha - ŁU-3 Ilość ogniw: 9	SaI nierdzewna Dn80 Dz 86/3,0	Dn125 Dz 139/73,0 Dw 133,7 mm	112_U4	2	
5	Łancuch uszczelniający typ: lancucha - ŁU-5 Ilość ogniw: 13	PCV Dn100 Dz 200/3,9	Dn250 Dz 273/8,0 Dw 267,0 mm	112_U5	1	
6	Łancuch uszczelniający typ: lancucha - ŁU-3 Ilość ogniw: 11	SaI nierdzewna Dn100 Dz 114,3/3,0	Dn150 Dz 168/3,30 Dw 162,3 mm	112_U6	3	
7	Łancuch uszczelniający typ: lancucha - ŁU-3 Ilość ogniw: 15	SaI nierdzewna Dn150 Dz 168/3,3,0	Dn200 Dz 219/113,0 Dw 213,1 mm	112_U7	1	

### Zestawienie wymiarów otworów i typów przejść szczelnych w zależności od średnicy rurociągów. OB.112

[illegible]

4A	REZERWA GŁÓWNA	WYKONANIE	PRZEBUDOWA REMIZY
INWESTOR:			
<p style="text-align: center;"><b>GMINA RADYNO</b> ul. Lwowska 3B 53-450 Radymno tel./fax (0) 42 730 42 15 email: uslugi@mgm@opoczta.pl</p>			
JEDYNKA PROJEKTOWA:			
<p style="text-align: center;"><b>BGI PROJEKT CONSULTING Sp. z o.o.</b> ul. Tęczyńska 16 64-117 801 50 30 www.bgi.pl</p>			
NAZWA INWESTYCJI:			
<p style="text-align: center;"><b>ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIETIE g.m. RADYNO</b></p>			
ADRES INWESTYCJI:			
<p>ul. Polna 0013 Jedynka osiedlowa, 1-08408 2, Radymno osiedle 0013 Jedynka, dr nr ewid. 424, 425-1, 426-1 440, 454-1, 457, 458, 459, 460-1, 724 osiedle 0015 Świecie, dr nr ewid. 427, 74111, 7421</p>			
PRZEDMIOT INWESTYCJI:			
<p style="text-align: center;"><b>POMIOWANIA PEŁNYCH ACJI ZEWNĘTRZNEJ OSADU [OSADU NADMIERNIEGO] OB.112</b></p>			
STADIUM:	SKALA:	NR ERSYKULI:	FORMALIT.
PB	1:100	5T	A2
		DATA:	NR LUKLOK:
		10.2016 r.	-
TECHNOLOGICZNA I SANITARNIA			
FINANSOWA:	TYTUŁ, MIĘJEDZIOBIE	NR LUKLOKOWE	SPECJALNOŚĆ:
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Ciochra	POL000986/POL013	Instalacja w zakresie wod. i kanalizacji z uwzględnieniem instalacji wod.-energetycznych
SPRZĄDZILI:	mgr inż. Andrzej Trzyna	S-17585	Instalacje sanitarno-energetyczne w zakresie wod. (kanalizacji i ciepłoty)
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Wilk	-	-
OPRACOWAŁ:	Patryk Wysocki	-	-
POPISEK:			