



Skołoszów, dnia 26.10.2020 r.

Znak sprawy: ZP.271.3.2020

Opublikowano  
Strona Internetowa  
PKGR Sp. z o.o.

### **ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ (nr 3)**

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetarg nieograniczony pn.; „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korczowa, Gmina Radymno – Etap I, wraz z rurociągiem tłocznym Korczowa – Młyny**”, działając na mocy art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi;

Pytanie I

1. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiar 1 kanalizacja należy wycenić. W przypadku potwierdzenia prosimy o podanie, w której pozycji załącznika nr 3 do SIWZ – Kosztorys ofertowy należy ująć w/w przedmiar.

**Odpowiedź:** Tak, przedmiar nr 1, podobnie jak pozostałe należy bezwzględnie wycenić. Pytanie prawdopodobnie dotyczy przedmiaru nr 2, który należy wycenić a wyliczoną kwotę ująć w pozycjach nr: 1, 2, 3, 4 i 13 kosztorysu scalonego (zał. nr 2a do oferty). Odpowiedź na podobne pytanie została umieszczona w odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ (nr 1) z dnia 22.10.2020 r.

2. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić rurę DN 140 PE w ilości 4586 m.

**Odpowiedź:** Tak, zgodnie z przedmiarem.

3. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać wpięcia do monitoringu projektowanych pompowni i tłoczni ścieków. W przypadku braku potwierdzenie prosimy o podanie danych do wyceny monitoringu lub podanie jaki jest istniejący jeżeli istnieje.

**Odpowiedź:** Należy wycenić wpięcie do monitoringu projektowanych pompowni i tłoczni ścieków do istniejącego systemu wizualizacji SCADA, dla pompowni obecnie pracujących w ramach eksploatowanej przez Zamawiającego sieci pompowni.

4. W dokumentach do przetargu brakuje załącznika nr 8 do SWIZ – wykaz osób. Prosimy o jego przesłanie.

**Odpowiedź:** Dokument został zamieszczony na stronie.

W związku z tym, iż Zamawiający nie dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, **termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu 28.10.2020 r.**

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a.

PREZES ZARZĄDU

Adam Lisańczuk